

Согласовано:

Заместитель главы города
по городскому хозяйству

В.Г. Хе
« 10 » 2026 г.



Утверждаю:

Главный инженер
МУП «Электротепловые сети»

М.И. Руденко
« 15 » 2026 г.



ПОРЯДОК

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения котельной № 8 ж/дома 2а по ул. Подгорная, котельной № 1 школы № 7, котельной № 9 по ул. Сони Кривой 34б, котельной № 5 Детского сада «Белочка», котельной № 3 школы № 15, котельной № 4 школы № 47, котельной № 10 Детского сада № 5

г. Троицк
2026 г

Согласовано:

И.о. начальника Управления
Жилищно-коммунального хозяйства,
Экологии, благоустройства,
Транспорта и связи
Администрации г. Троицка

В.С. Лобач

(дата, подпись)

Начальник МКУ «Гражданская защита»
г. Троицка»

А.Г. Басев

(дата, подпись)

Начальник Троицкой газовой
службы
филиала АО «Газпром
газораспределение
Челябинск» в г. Южноуральске

Е.Л. Разин

(дата, подпись)

Начальник Троицкого РЭС ПО
«ТЭС» филиала ПАО «Россети
Урал - Челябинерго»

(дата, подпись)

Директор ООО «ЖЭУ»
п. Станционный

С.В. Кандеров

(дата, подпись)

Перечень ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, взаимодействующих при ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование организации	ФИО руководителя, должность	Адрес	Телефон
1.	МУП «Электротепловые сети»	Руденко Михаил Иванович - главный инженер	г. Троицк ул. Сибирская, 6	8(35163)-2-69-29 8(35163)-5-07-71 (диспетчер) 8 9097463426 (диспетчер водоснабжение, водоотведение)
2.	Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске	Разин Евгений Леонидович – начальник	г. Троицк ул. Сибирская, 10Б	8 (35163) 2-56-83 8 (35163) 2-24-04
3.	Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»	Гущин Сергей Сергеевич - начальник	г. Троицк ул. Энергетиков, 2а	8(35163)-3-42-44 (диспетчер)
4.	МКУ «Гражданская защита г. Троицка»	Баев Андрей Георгиевич - начальник	г. Троицк ул. Советская, 37	8(35163) 7-01-12 7-08-81, 7-08-70 112 оперативный дежурный
5.	ООО «ЖЭУ» пос. Станционный	Кандеров Сергей Васильевич-директор	г. Троицк ул.Гоголя,11	8(35163)7-35-50
6.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. В. И. Медведева»	Гузеева Наталья Петровна - директор	г. Троицк, ул. Качинского,2а	8(35163)2-74-04
7.	МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	Потапова Ольга Александровна – и.о. директора	г. Троицк, ул.Крахмалева,77	8(35163)2-76-91

8.	МБДОУ «Детский сад №24 комбинированного вида»	Игуменцева Алла Викторовна - заведующий	г. Троицк, ул. Крахмалева,14	8(35163)2-77-37 89514603077
9.	ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»	Корюхов Данил Александрович – директор	г. Троицк, ул.Крахмалева,14	8(35163)2-60-32
10.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»	Катричева Лариса Дмитриевна - директор	г. Троицк, ул.Челябинская,2а	8(35163)2-79-67
11.	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №47»	Еремеева Надежда Александровна - директор	г. Троицк, ул.Серафимовича,5	8(35163)7-33-66
12.	МБДОУ «Детский сад №5»	Мартынова Татьяна Владимировна - заведующий	г. Троицк, ул.Инженерная,149	8(35163)7-21-24
13.	ООО «Центр амбулаторного диализа» ЦАД 74	Соловьев Андрей Борисович - заведующий	г. Троицк ул. Сони Кривой, 34а	8(35163)5-23-30

**Оперативная часть порядка (плана) ликвидации аварийных ситуаций
и технологических нарушений**

Аварийная ситуация	Действия оперативно персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию ТЭУ	Действия диспетчера МУП «ЭТС»	Взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления
1	2	3	4
1.Пожар (взрыв с последующим возгоранием) в помещении котельной	1.Аварийный останов рабочего оборудования 2.Отключение газопровода 3.Сигнал приходит на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 4.Приступить к тушению пожара имеющимися средствами 5.Принимают меры по недопущению размораживания тепловых сетей. <u>Примечание:</u> Запрещается тушить водой и пенными огнетушителями электрокабели и	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим); - оперативный дежурный ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы; - диспетчеру Троицкого РЭС; 2.Контролирует и фиксирует ход событий 3.При необходимости мобилизует передвижную котельную.	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации) 1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112 (телефоны оперативного дежурного) 1.3. Сообщает руководителям служб: – Троицкого РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» – Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске – ООО «ЖЭУ» п. Станционный – Объектов социального назначения 1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации пожара (порядок взаимодействия) 2.1. Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» (наименование организации) 2.2. 8(35163) 3-42-44 (телефон диспетчера) 2.3. МУП «ЭТС» (наименование организации) 2.4. 8(35163) 5-07-81 (телефон диспетчера) 2.5. Отключает электроснабжение котельной (порядок взаимодействия) 3.1. Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске (наименование организации)

электро- оборудование, находящееся под напряжением, в данном случае необходимо использовать углекислотные огнетушители.	3.2. 8(35163) 2-24-04
	(телефон дежурного)
	3.3. При необходимости отключают газопровод
	(порядок взаимодействия)
	4.1. МУП «ЭТС»
	(наименование организации)
	4.2. 8(35163) 5-07-81
	(телефон диспетчера)
	4.3. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
	(наименование организации)
	4.4. 8(35163) 7-35-50
	(телефон диспетчера)
	4.5. МБОУ «СОШ №7»
	(наименование организации)
	4.6. 8(35163) 2-74-04
	(телефон)
	4.7. МБОУ ДО «ДЮСШ»
	(наименование организации)
	4.8. 8(35163) 2-76-91
	(телефон)
	4.9. МБДОУ «Детский сад №24»
	(наименование организации)
	4.10. 8(35163) 2-77-37
	(телефон)
	4.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
	(наименование организации)
	4.12. 8(35163) 2-60-32
	(телефон)
	4.13. МБОУ «СОШ №15»
	(наименование организации)
	4.14. 8(35163) 2-79-67
	(телефон)
	4.15. МБОУ «СОШ №47»
	(наименование организации)
	4.16. 8(35163) 7-33-66
	(телефон)
	4.17. МБДОУ «Детский сад №5»
	(наименование организации)
	4.18. 8(35163) 7-21-24
	(телефон)
	4.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей

2.Отключение электроэнергии в котельной	1.Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 2.Немедленно переводить на резервное электроснабжение 3.После чего совместно приступают к поиску и ликвидации аварии 4.После устранения неисправностей оперативный персонал совместно с мастером котельных приступают к проверке работоспособности всей системы электроснабжения 5.Начальник котельных принимает решение о возможности пуска и дальнейшей эксплуатации котельной	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам, их замещающим); - диспетчеру Троицкого РЭС - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» 2.Контролирует и фиксирует ход событий 3.При необходимости мобилизует передвижную дизельную электростанцию	(порядок взаимодействия)
			1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12,7-08-81, 7-08-70,112
			(телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			– Троицкого РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
			– ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			– Объектов социального назначения
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при отключении электроэнергии
			(порядок взаимодействия)
			2.1. Троицкий РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 3-42-44
			(телефон диспетчера)
			2.3. МУП «ЭТС»
			(наименование организации)
			2.4. 8(35163) 5-07-81
			(телефон диспетчера)
			2.5. Обеспечивает устранение аварийной ситуации
			(порядок взаимодействия)
			3.1. МУП «ЭТС»
			(наименование организации)
			3.2. 8(35163) 5-07-81
			(телефон диспетчера)
			3.3. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			(наименование организации)
			3.4. 8(35163) 7-35-50
			(телефон диспетчера)
			3.5. МБОУ «СОШ №7»
			(наименование организации)
			3.6. 8(35163) 2-74-04
			(телефон)
			3.7. МБОУ ДО «ДЮСШ»
			(наименование организации)
			3.8. 8(35163) 2-76-91
			(телефон)
			3.9. МБДОУ «Детский сад №24»
			(наименование организации)

			3.10. 8(35163) 2-77-37
			(телефон)
			3.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
			(наименование организации)
			3.12. 8(35163) 2-60-32
			(телефон)
			3.13. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			3.14. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			3.15. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			3.16. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			3.18. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			3.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей (порядок взаимодействия)
3.Прекращение подачи природного газа	1.Аварийный останов рабочего оборудования котельной 2.Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 3.После устранения неисправностей оперативный персонал совместно с мастером котельных приступают к проверке	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы; 2.Контролирует и фиксирует ход событий.	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12,7-08-81, 7-08-70,112
			(телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			– Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске
			– ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			– Объектов социального назначения
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при прекращении подачи газа
			(порядок взаимодействия)
			2.1. Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 2-24-04
			(телефон дежурного)
			2.3 Обеспечивает устранение аварийной ситуации
			(порядок взаимодействия)
			3.1. МУП «ЭТС»

	работоспособности всей системы газового хозяйства.		(наименование организации)
			3.2. 8(35163) 5-07-81
			(телефон диспетчера)
			3.3. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			(наименование организации)
			3.4. 8(35163) 7-35-50
			(телефон диспетчера)
			3.5. МБОУ «СОШ №7»
			(наименование организации)
			3.6. 8(35163) 2-74-04
			(телефон)
			3.7. МБОУ ДО «ДЮСШ»
			(наименование организации)
			3.8. 8(35163) 2-76-91
			(телефон)
			3.9. МБДОУ «Детский сад №24»
			(наименование организации)
			3.10. 8(35163) 2-77-37
			(телефон)
			3.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
			(наименование организации)
			3.12. 8(35163) 2-60-32
			(телефон)
			3.13. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			3.14. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			3.15. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			3.16. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			3.18. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			3.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей
			(порядок взаимодействия)
4. Прекращение подачи исходной воды (падение	1. Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС»	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»;	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112
			(телефоны оперативного дежурного)

давления исходной воды) и на телефон мастера котельной 2.Перевести работу оборудования на резервное водоснабжение. В случае дальнейшего понижения давления – остановить котельную; – прекратить подачу газа на котлы; – открыть продувочные свечи 3. Выяснить причины снижения давления исходной воды. 4.После устранения аварийной ситуации и восстановления расхода исходной воды – запустить котельную.	- начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; 2.Контролирует и фиксирует ход событий.	1.3. Сообщает руководителям служб:
		– ООО «ЖЭУ» п. Станционный
		– Объектов социального назначения
		1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при прекращении подачи исходной воды
		(порядок взаимодействия)
		2.1. МУП «ЭТС»
		(наименование организации)
		2.2. 8 9097463426
		(телефон диспетчера)
		2.3. Устанавливает причины аварии и принимает меры по ее ликвидации
		(порядок взаимодействия)
		3.1. МУП «ЭТС»
		(наименование организации)
		3.2. 8(35163) 5-07-81
		(телефон диспетчера)
		3.3. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
		(наименование организации)
		3.4. 8(35163) 7-35-50
		(телефон диспетчера)
		3.5. МБОУ «СОШ №7»
		(наименование организации)
		3.6. 8(35163) 2-74-04
		(телефон)
		3.7. МБОУ ДО «ДЮСШ»
		(наименование организации)
		3.8. 8(35163) 2-76-91
		(телефон)
		3.9. МБДОУ «Детский сад №24»
		(наименование организации)
		3.10. 8(35163) 2-77-37
		(телефон)
		3.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
		(наименование организации)
		3.12. 8(35163) 2-60-32
		(телефон)
		3.13. МБОУ «СОШ №15»
		(наименование организации)
		3.14. 8(35163) 2-79-67

			(телефон)
			3.15. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			3.16. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			3.18. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			3.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей
5.Загазованность в помещении котельной	1. При срабатывании сигнализатора сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 2.Отключить задвижку на вводе газопровода в котельную. 3. Открыть все двери и окна для проветривания помещений. 4. После отключения сигнализатора приступить к поиску неисправности в газогорелочном устройстве и	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; - диспетчеру газовой службы; 2.Контролирует и фиксирует ход событий.	3.20. Обеспечивает прекращение работ на тепловых сетях, связанных со сливом сетевой воды
			(порядок взаимодействия)
			1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112
			(телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			– ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			– Объектов социального назначения
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при загазованности помещения
			(порядок взаимодействия)
			2.1. МУП «ЭТС»
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 5-07-81
			(телефон диспетчера)
			2.3. ООО «ЖЭУ»
			(наименование организации)
			3.4. 8(35163) 7-35-50
			(телефон диспетчера)
			3.5. МБОУ «СОШ №7»
			(наименование организации)
			3.6. 8(35163) 2-74-04
			(телефон)
			3.7. МБОУ ДО «ДЮСШ»
			(наименование организации)
			3.8. 8(35163) 2-76-91
			(телефон)
			3.9. МБДОУ «Детский сад №24»

	ликвидации аварии.		(наименование организации)
			3.10. 8(35163) 2-77-37
			(телефон)
			3.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
			(наименование организации)
			3.12. 8(35163) 2-60-32
			(телефон)
			3.13. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			3.14. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			3.15. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			3.16. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			3.17. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			3.18. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			3.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей (порядок взаимодействия)
6.Аварийная остановка котлоагрегата	1. Котел отключается в автоматическом режиме 2.Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 3. Оперативному персоналу перейти на резервный котел 4.Приступить к выяснению и устранению причины остановки котла	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику котельных МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим) Контролирует и фиксирует ход событий	1.1. МУП «ЭТС»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 5-07-81
			(телефон диспетчера)

	5.После устранения причины остановки котла при необходимости запустить котел в работу		
7.Отказ или повреждение (разрушение) вспомогательного оборудования котельной Прекращение действия всех питательных или сетевых насосов.	1. Котел отключается в автоматическом режиме 2.Сигнал поступает на диспетчерский пункт МУП «ЭТС» и на телефон мастера котельной 3.Приступить к выяснению и устранению причины остановки насосов 4.После устранения причины остановки насосов оборудование запустить в работу	1. Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; начальнику котельных (либо лицам, их замещающим). - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»; 2. Контролирует и фиксирует ход событий.	1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» (наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12,7-08-81, 7-08-70,112 (телефоны оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб: – ООО «ЖЭУ» п. Станционный – Объектов социального назначения
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварийной ситуации при отказе или повреждении оборудования котельной (порядок взаимодействия)
			2.1. МУП «ЭТС» (наименование организации)
			2.2. 8(35163) 5-07-81 (телефон диспетчера)
			2.3. ООО «ЖЭУ» п. Станционный (наименование организации)
			2.4. 8(35163) 7-35-50 (телефон диспетчера)
			2.5. МБОУ «СОШ №7» (наименование организации)
			2.6. 8(35163) 2-74-04 (телефон)
			2.7. МБОУ ДО «ДЮСШ» (наименование организации)
			2.8. 8(35163) 2-76-91 (телефон)
			2.9. МБДОУ «Детский сад №24» (наименование организации)
			2.10. 8(35163) 2-77-37 (телефон)
			2.11. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» (наименование организации)
			2.12. 8(35163) 2-60-32 (телефон)

			2.13. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			2.14. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			2.15. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			2.16. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			2.17. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			2.18. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
8.Авария на тепловых сетях потребителя	1. Отключить аварийный участок 2.Сообщить начальнику диспетчеру МУП «ЭТС» 3.Поддерживать рабочее давление в тепловых сетях.	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику тепловых сетей, (либо лицам, их замещающим) 2.Контролирует и фиксирует ход событий.	2.19. Принимают меры по недопущению размораживания внешних тепловых сетей и тепловых сетей потребителей
			(порядок взаимодействия)
			1.1. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-35-50
			(телефон диспетчера)
			1.3. МБОУ «СОШ №7»
			(наименование организации)
			1.4. 8(35163) 2-74-04
			(телефон)
			1.5. МБОУ ДО «ДЮСШ»
			(наименование организации)
			1.6. 8(35163) 2-76-91
			(телефон)
			1.7. МБДОУ «Детский сад №24»
			(наименование организации)
			1.8. 8(35163) 2-77-37
			(телефон)
			1.9. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»
			(наименование организации)
			1.10. 8(35163) 2-60-32
			(телефон)
			1.11. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			1.12. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			1.13. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)

			1.14. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			1.15. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			1.16. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			1.17. Сообщают ОДС МУП «ЭТС», ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			1.18. Определяют причины аварии
			1.19. Принимают меры по ее ликвидации
			1.20. По окончании устранения аварийной ситуации ОДС МУП «ЭТС», ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
9.Авария(разрыв) на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях (падение давления воды в трубопроводе)	1. Отключить аварийный участок 2.Отключить потребителей от аварийного участка 3. Сообщить о случившемся диспетчеру МУП «ЭТС»	1.Сообщает - главному инженеру МУП «ЭТС»; - начальнику теплосетей МУП «ЭТС» (либо лицам их замещающим); - оперативному дежурному ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка» 2.Контролирует и фиксирует ход событий.	(порядок взаимодействия)
			1.1. ЕДДС МКУ «Гражданская защита г. Троицка»
			(наименование организации)
			1.2. 8(35163) 7-01-12, 7-08-81, 7-08-70, 112
			(телефон оперативного дежурного)
			1.3. Сообщает руководителям служб:
			– ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			– Объектов социального назначения
			– Троицкие РЭС ПО «ТЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
			– Троицкая газовая служба, филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Южноуральске
			1.4. Организация взаимодействия сил и средств, привлекаемых к ликвидации аварии на тепловых сетях
			(порядок взаимодействия)
			2.1. ООО «ЖЭУ» п. Станционный
			(наименование организации)
			2.2. 8(35163) 7-35-50
			(телефон диспетчера)
			2.3. МБОУ «СОШ №7»
			(наименование организации)
			2.4. 8(35163) 2-74-04
			(телефон)
			2.5. МБОУ ДО «ДЮСШ»
			(наименование организации)
			2.6. 8(35163) 2-76-91
			(телефон)

			2.7. МБДОУ «Детский сад №24»
			(наименование организации)
			2.8. 8(35163) 2-77-37
			(телефон)
			2.9. ГБПОУ «Троицкий технологический техникум
			(наименование организации)
			2.10. 8(35163) 2-60-32
			(телефон)
			2.11. МБОУ «СОШ №15»
			(наименование организации)
			2.12. 8(35163) 2-79-67
			(телефон)
			2.13. МБОУ «СОШ №47»
			(наименование организации)
			2.14. 8(35163) 7-33-66
			(телефон)
			2.15. МБДОУ «Детский сад №5»
			(наименование организации)
			2.16. 8(35163) 7-21-24
			(телефон)
			2.17. Принимают меры по недопущению размораживания тепловых сетей потребителей
			(порядок взаимодействия)

Начальник ПТО



Л.В. Осипова